РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол
Регионална дирекция за национален строителен контрол
Шумен

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ ШРД26-РП-77/ 20.08.2026 г.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003г.), искане в Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Шумен с вх.№ ШРД26-ДПК-77 от 12.08.2026 г., придружено от окончателен доклад на "СНИК" ЕООД, ЕИК 127529000, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. "Паламара" № 3, офис 2, представлявано от инж. Елена Иванова Григорова – управител, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0267/10.07.2024 г. от ДНСК и Протокол обр.16 от 20.08.2026 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № ШРД26-ЗНДПК-77 от 13.08.2026 г. на началника на РДНСК - Шумен, и правомощията предоставени ми със Заповед РД-13-177 от 20.06.2024 г. на Началника на ДНСК,

В Ъ В Е Ж Д А М В Е К С П Л О А Т А Ц И Я
С Т Р О Е Ж :

„Външно електрозахранване чрез изграждане на МКТП 20/0,4kV 1x100kVA, кабелна линия 20kV, СРС, кабелен преход 20kV и кабелна линия Н.Н. към „Пристройка за навес - склад за строителни материали"
Подобект I: „Трафопост тип МКТП 20/0,4kV 1x100kVA";
Подобект II: „Монтаж на нов СРС, кабелен преход от въздушно в кабелно захранване и кабелна линия 20kV";
Подобект III: „Кабелна линия Н.Н. от МКТП до съществуващо ГРТ"
Обща дължина на трасе СрН – 121,00 м
Обща дължина на трасе НН – 14,00 м

Местонахождение: поземлени имоти с идентификатори 83510.245.3, 83510.245.11, 83510.584.1, 83510.244.53 и 83510.244.52 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност "Под село", общ. Шумен, обл. Шумен;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„ТРАНСМАТ АНДРЕЕВ" ЕООД, с адрес на управление: гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" №122, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202334342, представлявано от Николай Андеев Иванов.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № 227/18.09.2024 г., издадено от главния архитект на Община Шумен и Протокол 2а от 16.12.2024 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа с констатации от извършени проверки на контролираните нива.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно §26, във връзка с §36 от ПЗР от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал.2 и ал. 5 от ЗУТ, съгласно Удостоверение № УТ-2119-205 от 30.12.2025 г., издадено от Община Шумен.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, във вр. с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 юли от 2003г.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

ИНЖ. МОМЧИЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ

НАЧАЛНИК НА РДНСК – ШУМЕН