**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол
Регионална дирекция за национален строителен контрол
Хасково

# РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ХРД26-РП-155 /31.08.2026

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003г.), искане в Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) Хасково с вх.№ХРД26-ДПК-134/15.07.2026г., придружено от окончателен доклад на „КИМА КОНСУЛТ" ЕООД – Пловдив, ЕИК 201425668, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски" №50, ет.4, представлявано от инж. Марин Кирилов Младенов – управител, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение №ДНСК26-УД-17/19.01.2026г. издадено от ДНСК и Протокол обр.16 от 20.08.2026г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед №ХРД26-ЗНДПК-152/30.07.2026г. на началника на РДНСК Хасково, и правомощията предоставени ми със Заповед №РД-13-182/24.06.2026г. на Началника на ДНСК,

**ВЪВЕЖДАМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ**
**СТРОЕЖ:**

**„ИЗГРАЖДАНЕ НА РУ 1Х400 KVA, 20/0,4KV С КАБЕЛНИ ЛИНИИ СН И НН (245М) - ЗАМЕСТВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТП 63 ЯТАК"**

находящ се: нова РУ 20/0,4kV в ПИ 77195.728.118 по КК на гр. Хасково – заместващо съоръжение на ТП 63 „Ятак", намиращ се под жилищна сграда на ул. „Единство" №27, с полагане на кабелни линии СН и НН в пространството западно, северно и южно от бл. 27 на ул. „Единство". От ТНН на нова РУ с нов кабел се захранва ЕТ, монтирано до уредбата; монтира се нов КРШ 1 пред северната фасада на сграда 77195.728.118.1 за захранване на ЕТ за вх.А, вх.Б и извод 5 на ТП 63. КРШ 1, извод 2 и извод 6 се присъединяват към новата РУ с КНН в едно трасе. Новите КЛ НН се полагат в изкоп в посока изток до нови КРШ 1 и кабелни муфи. С нови КНН се подменят кабелите на извод 3 и извод 4. Новите КЛ 1 kV се полагат в изкоп от ТНН на РУ 63 в посока изток в съществуващо трасе на КСП, извод „Сортови семена", ул. „Единство", град Хасково, област Хасково

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД – Пловдив**, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов" №37, представлявано от Здравко Огнянов Братоев и Димчо Тодоров Костов – съвет на директорите и Мрежови регион Хасково с ръководител инж. Димитър Иванов Георгиев

*Към Разрешение за ползване №* ХРД26-РП-155/31-08-2026

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, разрешение за строеж №44/15.02.2022г., издадено от главния архитект на община Хасково, протокол образец 2а от 01.06.2022г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, с констатации от извършени проверки на контролираните нива.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал.2 и ал. 5 от ЗУТ, съгласно Удостоверение рег.индекс: УУТ-49/29.06.2026г., издадено от община Хасково.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, във вр. с чл. 20, ал. 3 от Наредба № 2 от 31 юли от 2003г.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

**НАЧАЛНИК НА РДНСК ХАСКОВО:**

**/ИНЖ. ПЕНЬО СТАЙКОВ/**